ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ74.В.01224/26

Серия RU № 0587234

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации «СЗРЦ СЕРТ» Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности», место нахождения: 187021, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ ЛЕНИНГРАДСКАЯ, ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН, ГОРОДСКОЙ ПОСЕЛОК ФЁДОРОВСКОЕ, ПРОЕЗД 1-Й ВОСТОЧНЫЙ, ДОМ 10, КОРПУС 1, адрес места осуществления деятельности: 187021, РОССИЯ, Ленинградская область, район Тосненский, Фёдоровское гп, 1-й Восточный проезд, дом 10 корпус 1, регистрационный номер ТРПБ.RU.ПБ74 от 28.12.2015, телефон: +78123095072, адрес электронной почты: info@czrc.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ "РАДА" (ООО "КОМПАНИЯ "РАДА"), место нахождения: 432022, РОССИЯ, Ульяновская область, Г УЛЬЯНОВСК, УЛ 1-Я МТС, Д. 12, адрес места осуществления деятельности: 432022, РОССИЯ, обл Ульяновская, г Ульяновск, ул МТС-1, дом 12. ОГРН: 1057328016129, Номер телефона: +78422528963, Адрес электронной почты: info@radadoors.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ "РАДА" (ООО "КОМПАНИЯ "РАДА"), место нахождения: 432022, РОССИЯ, Ульяновская область, Г УЛЬЯНОВСК, УЛ 1-Я МТС, Д. 12, адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 432022, РОССИЯ, обл Ульяновская, г Ульяновск, ул МТС-1, дом 12

ПРОДУКЦИЯ

Двери противопожарные из древесины и древесных материалов торговой марки «RADA DOORS», двупольные глухие типа ДПГ-2.EI30, габаритными размерами по ширине от 1100 до 2000 мм, по высоте от 1800 до 3000 мм, толщиной полотна не менее 40 мм, с автоматическим порогом марки «FORBSA», тип «OMEGA» (выпускаемый по ТУ 2243-131-11378612-2015), выпускаемые по ТУ 16.23.11-004-25487523-2021 «Двери противопожарные из древесины и древесных материалов торговой марки «RADA DOORS».
Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 4418 19 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола № НМ93-192/06-2026, выданного 17.06.2026 испытательным центром «СЗРЦ ТЕСТ» Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности» RA.RU.21НМ93; акта анализа состояния производства № 043-СС/03-2026, выданного 23.03.2026 органом по сертификации «СЗРЦ СЕРТ» Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности» ТРПБ.RU.ПБ74. Альварес Лилия Нургизовна. Лебедева Мария Николаевна.
Схема сертификации 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ Р 53307-2009 «Конструкции строительные. Противопожарные двери и ворота. Метод испытаний на огнестойкость». Предел огнестойкости EI30. Условия хранения при температуре не ниже + 5°С и относительной влажности не более 60%, гарантийный срок хранения – 1 год. Срок службы 5 лет. Сертификат соответствия распространяется на серийно выпускаемую продукцию изготовленную с 18.03.2026 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 30.06.2026 **ПО** 29.06.2031 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) Зинина Александра Константиновна (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) Антоненко Анна Сергеевна (Ф.И.О.)

АО «ОПЦИОН», Москва, 2020 г., «Б». ТЗ № 845

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ74.В.01223/26

Серия RU № 0587233

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации «СЗРЦ СЕРТ» Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности», место нахождения: 187021, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ ЛЕНИНГРАДСКАЯ, ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН, ГОРОДСКОЙ ПОСЕЛОК ФЁДОРОВСКОЕ, ПРОЕЗД 1-Й ВОСТОЧНЫЙ, ДОМ 10, КОРПУС 1, адрес места осуществления деятельности: 187021, РОССИЯ, Ленинградская область, район Тосненский, Фёдоровское гп, 1-й Восточный проезд, дом 10 корпус 1, регистрационный номер ТРПБ.RU.ПБ74 от 28.12.2015, телефон: +78123095072, адрес электронной почты: info@czrc.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ "РАДА" (ООО "КОМПАНИЯ "РАДА"), место нахождения: 432022, РОССИЯ, Ульяновская область, Г УЛЬЯНОВСК, УЛ 1-Я МТС, Д. 12, адрес места осуществления деятельности: 432022, РОССИЯ, обл Ульяновская, г Ульяновск, ул МТС-1, дом 12. ОГРН: 1057328016129, Номер телефона: +78422528963, Адрес электронной почты: info@radadoors.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ "РАДА" (ООО "КОМПАНИЯ "РАДА"), место нахождения: 432022, РОССИЯ, Ульяновская область, Г УЛЬЯНОВСК, УЛ 1-Я МТС, Д. 12, адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 432022, РОССИЯ, обл Ульяновская, г Ульяновск, ул МТС-1, дом 12.

ПРОДУКЦИЯ

Двери противопожарные дымогазонепроницаемые из древесины и древесных материалов торговой марки «RADA DOORS», однопольные глухие типа ДПГ-1.EIS30, габаритными размерами по ширине от 600 до 1150 мм, по высоте от 1800 до 3000 мм, толщиной полотна не менее 40 мм, с автоматическим порогом марки «FORBSA», тип «OMEGA» (выпускаемый по ТУ 2243-131-11378612-2015), выпускаемые по ТУ 16.23.11-004-25487523-2021 «Двери противопожарные из древесины и древесных материалов торговой марки «RADA DOORS».
Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 4418 19 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола № НМ93-195/06-2026, выданного 17.06.2026 испытательным центром «СЗРЦ ТЕСТ» Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности» RA.RU.21НМ93; акта анализа состояния производства № 043-СС/03-2026, выданного 23.03.2026 органом по сертификации «СЗРЦ СЕРТ» Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности» ТРПБ.RU.ПБ74. Альварес Лилия Нургизовна. Лебедева Мария Николаевна.
Схема сертификации 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ Р 53307-2009 «Конструкции строительные. Противопожарные двери и ворота. Метод испытаний на огнестойкость». ГОСТ Р 53303-2009 «Конструкции строительные. Противопожарные двери и ворота. Метод испытаний на дымогазопроницаемость» (с Изменением №1) пункты 1.1, 4.1-4.2, 5.1-5.3, 7.1-7.2, 8.1-8.6. Предел огнестойкости EIS30. Условия хранения при температуре не ниже + 5°С и относительной влажности не более 60%, гарантийный срок хранения – 1 год. Срок службы 5 лет. Сертификат соответствия распространяется на серийно выпускаемую продукцию изготовленную с 18.03.2026 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 30.06.2026 **ПО** 29.06.2031 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) Зинина Александра Константиновна (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) Антоненко Анна Сергеевна (Ф.И.О.)

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ74.В.00987/24

Серия RU № 0432555

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации «СЗРЦ СЕРТ» Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности», место нахождения: 187021, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ ЛЕНИНГРАДСКАЯ, ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН, ГОРОДСКОЙ ПОСЕЛОК ФЁДОРОВСКОЕ, ПРОЕЗД 1-Й ВОСТОЧНЫЙ, ДОМ 10, КОРПУС 1, адрес места осуществления деятельности: 187021, РОССИЯ, Ленинградская обл, Тосненский р-н, гп Фёдоровское, проезд 1-й Восточный, дом 10 корпус 1, регистрационный номер ТРПБ.RU.ПБ74 от 28.12.2015, телефон: +78123095072, адрес электронной почты: info@czrc.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КОМПАНИЯ «РАДА» (ООО «КОМПАНИЯ «РАДА»), место нахождения: 432022, РОССИЯ, Ульяновская область, Г УЛЬЯНОВСК, УЛ 1-Я МТС, Д. 12, адрес места осуществления деятельности: 432022, РОССИЯ, обл Ульяновская, г Ульяновск, ул МТС-1, дом 12.
ОГРН: 1057328016129, Номер телефона: +78422529405, Адрес электронной почты: info@radadoors.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КОМПАНИЯ «РАДА» (ООО «КОМПАНИЯ «РАДА»), место нахождения: 432022, РОССИЯ, Ульяновская область, Г УЛЬЯНОВСК, УЛ 1-Я МТС, Д. 12, адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 432022, РОССИЯ, обл Ульяновская, г Ульяновск, ул МТС-1, дом 12.

ПРОДУКЦИЯ

Двери противопожарные из древесины и древесных материалов торговой марки «RADA DOORS» с автоматическим порогом (марки «FORBSA», тип «OMEGA», выпускаемым по ТУ 25.12.10-014-33241291-2021): однопольные глухие тип ДПГ-1.EI-60, габаритными размерами по ширине от 600 мм до 1100 мм, по высоте от 2000 мм до 2950 мм, толщиной полотна не менее 58 мм; двупольные глухие тип ДПГ-2.EI-60, габаритными размерами по ширине от 1100 мм до 1900 мм, по высоте от 2000 мм до 2950 мм, толщиной полотна не менее 58 мм., выпускаемые по ТУ 16.23.11-006-25487523-2024 «Двери противопожарные из древесины и древесных материалов торговой марки «RADA DOORS».
Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 4418

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола № НМ93-366/12-2024, выданного 23.12.2024 испытательным центром «СЗРЦ ТЕСТ» Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности» RA.RU.21НМ93; акта анализа состояния производства № 219-СС/05-2024, выданного 29.05.2024 органом по сертификации «СЗРЦ СЕРТ» Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности» ТРПБ.RU.ПБ74. Зинина Александра Константиновна. Галимуллина Алина Ринатовна.
Схема сертификации 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ Р 53307-2009 «Конструкции строительные. Противопожарные двери и ворота. Метод испытаний на огнестойкость», предел огнестойкости EI60. Условия хранения при температуре не ниже +15°С и относительной влажности не более 60%, гарантийный срок хранения 1 год. Срок службы 5 лет. Сертификат соответствия распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с 15.11.2024 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 23.12.2024 **ПО** 22.12.2029 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) Лесин Сергей Николаевич (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) Альварес Лилия Нургизовна (Ф.И.О.)

АО «Опцион», Москва, 2020 г., «Б», ТЗ № 334